

## Die Kläranlage Lüneburg in Zahlen

Ausbaugröße: 325.000 EW

Jahreswerte: 2015 2016  
Wassermengen:

Jahresabwassermenge gesamt	m <sup>3</sup> /a	9.154.746	9.138.740
----------------------------	-------------------	-----------	-----------

### Energieerzeugung der Kläranlage:

Klärgaserzeugung	m <sup>3</sup> /a	2.759.824	2.703.754
Stromerzeugung	kWh/a	6.750.456	6.395.347
Stromverbrauch	kWh/a	5.497.276	5.454.476
Stromabgabe ans Stadtnetz	kWh/a	1.203.363	887.707

Eigenerzeugung und -nutzung von Strom	%	100	100
---------------------------------------	---	-----	-----

### Klärschlammverwertung:

Faulschlammmenge entwässert	t/a	13.432	13.284
Klärschlammabfuhr	t TS/a	2.803	2.831

Neben einer umfangreichen Eigenüberwachung lässt die Aufsichtsbehörde 24 Kontrollen im Jahr durchführen. So wird jederzeit die Einhaltung der gesetzlichen Auflagen garantiert.

### Reinigungsleistung der Kläranlage

